



# ООО «МЕГАПОЛИС-ИНВЕСТ»

Юр. адрес / почтовый адрес: 241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Кузьмино, 3-ий пр-д Высоцкого, д.2,  
ИНН 3250534427 КПП 324501001 ОГРН 1123256019809;  
Банковские реквизиты: р/с № 40702810808000003053 в Брянском ОСБ №8605 СБЕРБАНКА РОССИИ,  
БИК 041501601, к/с 30101810400000000601

Тел./факс: 8 (4832) 59-90-85

Исх. № 32-В от «28» 03 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «Мегполис-Инвест»  
И.А. Фартушин  
«28» 03 2018 г.



ИП Буза О.В.

## Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоснабжения

|   |  |
|---|--|
| 1. Основание  | Заявка от 27.03.2018 г.  |
| 2. Причина обращения  | Подключение объекта к сетям водоснабжения  |
| 3. Объект капитального строительства (реконструкции)  | Комплекс жилых домов по адресу: Брянская область, Брянский р-н, п. Мичуринский   |
| 4. Кадастровый номер земельного участка   | 32:02:0390106:225  |
| 5. Заказчик   | ИП Буза О.В.   |
| 6. Срок действия условий на подключение   | 3 года   |
| 7. Точка подключения к централизованным системам водоснабжения  | Существующий водопровод в пос. Путевка, мкр. «Мегполис-парк». Точку подключения определить проектом.   |
| 8. Разрешаемый отбор объема холодной воды   | 80 куб. м/сутки  |
| 9. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе и к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: | В месте присоединения ввода построить водопроводный колодец с усиленной плитой перекрытия, на водопроводном вводе установить запорную арматуру.  |
| 10. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения:  | 2,4 атм.   |
| 11. Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета  | Запроектировать и установить узел учета холодной воды согласно СНиП 2.04.01-85 в легкодоступном месте и обеспечить беспрепятственный доступ к нему. Водомерный узел предъявить к приемке в эксплуатацию представителю ООО «Мегполис-Инвест». |
| 12. Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения   | Разработать и предусмотреть мероприятия по пожаротушению объекта.  |
| 13. Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации   | Акт и схема балансовой принадлежности сетей должны быть оформлены перед вводом объекта   |

водопроводно-канализационного хозяйства и  
заявителя

капитального строительства в эксплуатацию.

14. Проект согласовать с ООО «Мегаполис-Инвест».
15. Один экземпляр проекта по НВ представить в ООО «Мегаполис-Инвест» для постоянного пользования.
16. Потребитель или строительная организация обязаны до начала строительства объекта поставить в известность ООО «Мегаполис-Инвест» о предстоящих работах.

Директор ООО «Мегаполис-Инвест»:



И.А. Фартушин