



ООО «МЕГАПОЛИС-ИНВЕСТ»

Юр. адрес / почтовый адрес: 241519, Брянская обл., Брянский р-н, п. Кузьмино, 3-ий пр-д Высоцкого, д.2,
ИНН 3250534427 КПП 324501001 ОГРН 1123256019809;

Банковские реквизиты: р/с № 40702810808000003053 в Брянском ОСБ №8605 СБЕРБАНКА РОССИИ,
БИК 041501601, к/с 30101810400000000601

Тел./факс: 8 (4832) 59-90-85

Исх. № 34-В от «03» 05 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Мегapolis-Инвест»

Мегapolis-Инвест И.А. Фартушин

«3» 05 2018 г.



ИП Буза О.В.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоснабжения

1. Основание	Заявка от 27.03.2018 г.
2. Причина обращения	Подключение объекта к сетям водоснабжения
3. Объект капитального строительства (реконструкции)	Комплекс жилых домов по адресу: Брянская область, Брянский р-н, п. Мичуринский
4. Кадастровый номер земельного участка	32:02:0390106:224
5. Заказчик	ИП Буза О.В.
6. Срок действия условий на подключение	3 года
7. Точка подключения к централизованным системам водоснабжения	Точку подключения определить проектом.
8. Разрешаемый отбор объема холодной воды	216,75 куб. м/сутки
9. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе и к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	В месте присоединения ввода построить водопроводный колодец с усиленной плитой перекрытия, на водопроводном вводе установить запорную арматуру.
10. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения:	2,4 атм.
11. Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета	Запроектировать и установить узел учета холодной воды согласно СНиП 2.04.01-85 в легкодоступном месте и обеспечить беспрепятственный доступ к нему. Водомерный узел предъявить к приемке в эксплуатацию представителю ООО «Мегapolis-Инвест».
12. Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения	Разработать и предусмотреть мероприятия по пожаротушению объекта.
13. Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и	Акт и схема балансовой принадлежности сетей должны быть оформлены перед вводом объекта капитального строительства в эксплуатацию.

заявителя

14. Проект согласовать с ООО «Мегаполис-Инвест».
15. Один экземпляр проекта по НВ представить в ООО «Мегаполис-Инвест» для постоянного пользования.
16. Потребитель или строительная организация обязаны до начала строительства объекта поставить в известность ООО «Мегаполис-Инвест» о предстоящих работах.

Директор ООО «Мегаполис-Инвест»:



И.А. Фартушин